

---

# Διαδικασία Σύνδεσης Ομάδων ΑΠΕ Μικρής Ισχύος

**Μ. Μανουσάκης**  
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΑΔΜΗΕ

**Α. Μάνος**  
Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΔΔΗΕ

# N. 4685/2020

Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Τροποποίηση Ν. 3468/2006 λαμβάνοντας υπόψη Απόφαση ΡΑΕ 787/2012


Άρθρο 135:

- Παροχή πρόσβασης στο Σύστημα Μεταφοράς Η/Ε σε ομάδες Σταθμών ΑΠΕ μικρής ισχύος
- Δυνατότητα υποβολής κοινού αιτήματος προσφοράς όρων σύνδεσης Παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος και στον ΑΔΜΗΕ υπό την προϋπόθεση η συνολική ισχύς να ξεπερνά τα 8MW
- Συμπεριλαμβάνονται αδειοδοτούμενα και απαλλασσόμενα από αδειοδότηση έργα

Στόχος:

- Διευκόλυνση διείσδυσης ΑΠΕ – διέξοδος σε ομάδες παραγωγών ιδίως Σταθμών ΑΠΕ μικρής ισχύος
- Επίτευξη στόχων ΕΣΕΚ και ΕΕ
- Αντιμετώπιση της εξάντλησης της φέρουσας ικανότητας του Δικτύου μέσω δυνατότητας σύνδεσης στο Σύστημα
- Παροχή κινήτρων στις τοπικές κοινωνίες για συμμετοχή στην παραγωγή Η/Ε από ΑΠΕ

# Διαδικασία σύνδεσης



και



ή



# Μοντέλα σύνδεσης

		Μοντέλα Σύνδεσης		
		Μοντέλο 1	Μοντέλο 2	Μοντέλο 3
<b>Ιδιοκτησία &amp; Διαχείριση</b>				
Υ/Σ	Υ.Τ.	ΑΔΜΗΕ		
	Μ.Τ.	Παραγωγοί	ΔΕΔΔΗΕ	Παραγωγοί
Δίκτυο διανομής		Παραγωγοί	ΔΕΔΔΗΕ	ΔΕΔΔΗΕ
<b>Σύνδεση</b>				
Υ/Σ		Υφιστάμενος ή Νέος		Υφιστάμενος
Σημείο σύνδεσης		ΕΣΜΗΕ	ΕΔΔΗΕ	ΕΔΔΗΕ
<b>Αδειοδοτική Διαδικασία</b>				
Παραλαβή αιτημάτων για προσφορά σύνδεσης		ΑΔΜΗΕ		
Καθορισμός μοντέλου σύνδεσης		ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ		
Έλεγχος δικαιολογητικών		ΑΔΜΗΕ	ΔΕΔΔΗΕ	ΑΔΜΗΕ ή ΔΕΔΔΗΕ
Προσφορά όρων σύνδεσης		ΑΔΜΗΕ	ΔΕΔΔΗΕ	ΑΔΜΗΕ σε συνεργασία με ΔΕΔΔΗΕ
Σύμβαση υλοποίησης έργων σύνδεσης		Δεν απαιτείται	ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, Παραγωγοί	Δεν απαιτείται
Σύμβαση σύνδεσης		ΑΔΜΗΕ	ΔΕΔΔΗΕ	ΔΕΔΔΗΕ
<b>Προδιαγραφές έργων σύνδεσης</b>				
Σύστημα		ΑΔΜΗΕ		
Δίκτυο		Παραγωγοί	ΔΕΔΔΗΕ	

## Ν. 4685/2020: Εφαρμογή

Αιτήματα προς Διαχειριστές

	ΑΔΜΗΕ	ΔΕΔΔΗΕ	Σύνολο
Πλήθος αιτημάτων	6	1	7
Πλήθος σταθμών	293	120	413
Συνολική ισχύς (MW)	191	96	287

Εφαρμογή Μοντέλου 2 από ΔΕΔΔΗΕ σε 120 σταθμούς στην Αιτ/νία (96MW)

—  
Ευχαριστούμε



ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

